



WADIA INSTITUTE OF HIMALAYAN GEOLOGY
(An Autonomous Institution of Department of Science & Technology Government of India)
33, GENERAL MAHADEO SINGH ROAD,
DEHRA DUN- 248001 (INDIA)

Phone : 0135-2525500, 2525501,
FAX : 0135-2625212, 2525200
Web : <http://www.wihg.res.in>

E-mail : stores@wihg.res.in
E-mail : store_gen@wihg.res.in

NOTICE (सूचना)

सन्दर्भ: 5001/1/उपकरण/Magnetic Chiller/2024-25/

दिनांक: 27.05.2024

सेवा में

.....
.....

विषय:- “साम्पत्तिक वस्तु प्रमाण-पत्र” (**PROPRIETARY ARTICLE CERTIFICATE**) के आधार पर संस्थान की स्थिर “एल.ए.-एम.सी-आई.सी.पी.-एम.एस प्रयोगशाला” के लिए “Magnetic/Recirculating Chillers with Installation” को क्रय करना आपेक्षित हैं | जिसका विवरण निम्न तालिका-‘क’ के अनुरूप हैं -

तालिका-‘क’

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक मात्र	ईएमडी की लागत	सुरक्षा जमा राशि
01	“स्थापना के साथ चुंबकीय/रीसर्कुलेंटिंग चिलर” “ <u>Magnetic/Recirculating Chillers with Installation</u> ” (पूर्ण- विनिर्देश Annexure-1)	01	लागू नहीं	लागू नहीं

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा उपरोक्त तालिका-‘क’ के अनुरूप आपेक्षित उपकरण को (PAC) आधार पर क्रय करना हैं | यदि कोई उपभोक्ता/फर्मदाता/बोलीदाता, उक्त उपकरण “चुंबकीय/रीसर्कुलेंटिंग चिलर” “Magnetic/Recirculating Chillers with Installation” (पूर्ण-रूपेण विनिर्देश –“Annexure-1”) के अनुरूप अपनी प्रतिभागिता करना चाहता हैं | वह 21 दिनों के अन्दर-अन्दर अपना पक्ष/प्रार्थना-पत्र/ई-मेल (पूर्ण विनिर्देशो के साथ) दी गई ई-मेल आई०डी० जैसे store_gen@wihg.res.in, stores@wihg.res.in, पर कर सकता हैं | उक्त सूचना (Notice) 21 दिनों (**दिनांक: 28.05.2024 से दिनांक: 17.06.2024 तक**) तक प्रभाव में रहेगी |

-ह०-

भंडार एवं क्रय अधिकारी

Specification Document for “MAGNETIC CHILLER for MC- ICPMS (Neptune)”, Annexure-I

<u>Item Title</u>	<u>Item Description</u>	<u>Item Quantity</u>	<u>Unit of Measure</u>
<u>MAGNETIC CHILLER for MC- ICPMS (Neptune)</u>	Technical Specification: Configuration: Fluid Filtration, DI Support, Auto Refill, Flow Control with Readout , Certifications/Compliance: CE, CSA Semi S2 Communications: Analog & Digita, Condenser Type: Air or Water-cooled, Reservoir Capacity: >7 liters, Cooling Capacity: 1,400 watts (60Hz) @ 20°C or better, Temperature Range: 5°C to 90°C or wide range, Pump Capacity: 3.3 gpm @ 60 psig (12.5 L/min. @ 4.1 bar) (50Hz) / Up to 4.0 gpm @ 60 psig (15.1 L/min. @ 44.1 bar) (60Hz) or better, Temperature Stability: ±0.1°C, Warranty: 6 Months from date of Installation (see annexure - 1), Note: The offered Chiller must be compatible with NEPTUNE Plus, LA-MC-ICPMS of Thermo Fisher Scientific	<u>01</u>	<u>01</u>

Store & Purchase Officer
WIHG, Dehradun